

Typgodkännandebevis

SC0562-10

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

Branddörr/lucka typ BYR/BYL - A 90

Innehavare

Robust Ståldörrar AB, 680 90 Nykroppa
Organisationsnummer: 556072-5995
Tel: 0590-187 00, Fax: 0590-418 27
E-post: info@robust.se, Hemsida: www.robust.se

Produkt

Branddörr BYR/lucka BYL, enkeldörr eller lucka av stål isolerad med stenull, max. B×H 13×26M, A 90.

Avsedd användning

Brandcellsskiljande ytterdörr/lucka i byggnader.

Handelsnamn

Branddörr BYR/Lucka BYL

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass A 90	5:2311, andra stycket
Dörren får användas i brandcellsgräns där kravet är högst EI 90	5:534

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning – Enkeldörr, pardörr och lucka. Karm typ A, B & C, nr 815-9037-0-01, utgåva 8, daterad jun 2016.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: Dnr. 210-98-0232, Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Robust Ståldörrar AB, Nykroppa

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad dörr/lucka och omfattar:

Innehavare/Tillverkningsställe

Boverkets inregistrerade varumärke

Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer

Produktens typbeteckning

Typgodkännandets nummer

Brandteknisk klass

Löpande tillverkningsnummer/datum

Kontrollorgan

Robust Ståldörrar AB, Nykroppa



SP Certifiering 1002

BYR/BYL

SC0562-10

A 90

nr/datum

SP

Bedömningsunderlag

Rapporter nr PX02396 och P802744 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Ritningar enligt "Ritningsförteckning för dörr BYR/lucka BYL - A 90" daterad 2016-06-03.

Kommentarer

Monteringsanvisning ska medfölja varje dörr/lucka som levereras.

I dörren/luckan ingående stenullsisolering förutsätts vara CE-märkt och uppfylla kraven för klass A1 eller A2-s1,d0.

Dörrar, inte luckor, som används där kravet är högst A 60 kan utföras med en öppen springa vid dörrens underkant av max. 10 mm. Dörrar och luckor i klass A 90 får ej förses med öppen springa i underkant.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2015-10-01.

Alla relevanta egenskaper som kan verifieras enligt en harmoniserad standard eller är verifierade enligt en europeisk teknisk bedömning skall finnas redovisade i en prestandadeklaration.



Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2020-10-01.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Johan Åkesson

Annika Hermodsson