

Branddörr typ BA

Innehavare/Utfärdat för

Robust Ståldörrar AB

680 90 Nykroppa

Organisationsnummer: 556072-5995

Tel: 0590-187 00, Fax: 0590-418 27

E-post: info@robust.se , Hemsida: www.robust.se

Produktbeskrivning

Branddörr typ BA, enkel-/pardörr av stål isolerad med stenull, med/eller utan glas, max. B×H 13/23×25M, brandteknisk klass EI 30/EI 60/A 60/A 120, brandgastäthet klass S_a/S₂₀₀, luftljudsisolering klass R_w 35dB.

Avsedd användning

Brandavskiljande och/eller brandgastät inner- och ytterdörr i byggnader.
Ljudisolerande innerdörr i byggnader.

Handelsnamn

Branddörr BA

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 och 5 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 30	5:231
Brandteknisk klass EI 60 ¹⁾	5:231
Brandteknisk klass A 60	5:2311, andra stycket
Brandteknisk klass A 90/A 120 ¹⁾	5:2311, andra stycket
Brandgastäthet klass S _a , S ₂₀₀ ²⁾	5:231
Brandgastäthet klass S _a ³⁾	5:231
A-klassade dörrar får användas i brandcellsgräns där kravet är EI med samma tidskrav	5:534
Luftljudsisolering klass R _w 35dB enligt SS 25267 :2004 ⁴⁾	7

- 1) Gäller ej dörr med glas.
- 2) Gäller enkeldörr enligt rapport 4P02833 eller 7P01713.
- 3) Gäller pardörr enligt rapport 4P08061
- 4) Endast enkeldörr och som innerdörr. Vid användning som ytterdörr skall luftljudsisoleringen deklarerars i prestandadeklaration för CE-märkning.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning – Enkeldörr, pardörr och lucka. Karm typ A, B & C, nr. 815-9037-0-01, utgåva 12, daterad Jan 2018.

Typgodkännande SC0783-13 | 2018-06-11

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige
Tel: 010-516 50 00
certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16230



8P04444



Ackred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 210-98-0231, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Robust Ståldörrar AB, Nykroppa

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad dörr och omfattar:

Innehavare
Tillverkningsställe
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer/datum
Typgodkännandets nummer
Brandteknisk klass
Brandgastäthet klass
Luftljudsisolering klass
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan och Kontrollorgan

Robust Ståldörrar AB
Nykroppa
BA
nr/datum
SC0783-13
t. ex. EI 30/EI 60/A 60/A 90/A 120
t. ex. S_a/S₂₀₀
t. ex. R'_w 35dB
†
1002
namn eller varumärke

Bedömningsunderlag

Rapporter nr. 3P00953, 3P04457, 3P04458, 3P03602A, 4P02833, 4P07760, 4P08061, 6P07403 och PX07941 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut samt rapport nr. 7P01713 från RISE Research Institutes of Sweden AB.

Ritningar enligt "Ritningsförteckning för dörr BA", daterad 2018-06-08.

Kommentarer

Monteringsanvisning ska medfölja varje dörr som levereras.

I dörren ingående stenullsisolering förutsätts uppfylla kraven för klass A1 eller A2-s1,d0 enligt EN 13501-1.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2017-09-22, med projektnummer 7P06381.

Alla relevanta egenskaper som kan verifieras enligt en harmoniserad standard skall finnas redovisade i en prestandadeklaration.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2023-06-10.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Johan Åkesson

Annika Hermodsson