

Branddörr ND61, ND63, ND72, ND82

Innehavare/Utfärdat för

Robust AB

Kungsvägen 60, 682 90 Nykroppa, Sverige

Produktbeskrivning

Branddörr ND61, ND63, ND72 och ND82, enkel- eller pardörr av stål isolerad med stenull. Max. storlek och brandteknisk klass för respektive dörrtyp framgår av tabellen nedan. Brandmotstånd klass EI₂ 15/EI₂ 30/EW 30/EW 60/EW 120, brandgästighet klass S_a/S₂₀₀.

Dörrtyp	Max. storlek B×H för de olika brandtekniska klasserna (mm)					
	EI ₂ 15	EI ₂ 30	EW 30	EW 60	EW 120	S _a , S ₂₀₀
ND61 ND63 enkeldörr	1360×2610 Max. area** 2,82 m ²	-	1360×2610 Max. area** 2,82 m ²	1310×2510 Max. area** 2,71 m ²	-	1000×2100 Max. area** 1,96 m ²
ND61 ND63 pardörr	2610×2610 Max. area** 5,51 m ²	-	2610×2610 Max. area** 5,51 m ²	2510×2510 Max. area** 5,30 m ²	-	2400×2400 Max. area** 5,56 m ²
ND61* ND63* enkeldörr	1230×2610 Max. area** 2,55 m ²	-	1190×2510 Max. area** 2,46 m ²	1190×2510 Max. area** 2,46 m ²	1190×2510 Max. area** 2,46 m ²	1150×2200 Max. area** 2,30 m ² (endast S _a)
ND72 enkeldörr	1230×2610 Max. area** 2,55 m ²	1000×2100 Max. area** 1,96 m ²	1140×2410 Max. area** 2,36 m ²	1140×2410 Max. area** 2,36 m ²	-	1000×2100 Max. area** 1,96 m ²
ND82 enkeldörr	1230×2610 Max. area** 2,55 m ²	1000×2100 Max. area** 1,96 m ²	1190×2510 Max. area** 2,46 m ²	1190×2510 Max. area** 2,46 m ²	-	1000×2100 Max. area** 1,96 m ²

* Dörr utan tätningstätt i dörrbladets fals.

** Max. area avser dörrbladets area, inklusive fals.

Dörrarna kan kompletteras med exempelvis extralås, elektrisk uppställningsanordning, dörrautomatik, dörrstängare, utrymningsbeslag, dörrkik, nyckeltub och ringklocka.

Avsedd användning

Brandavskiljande och/eller brandgästät innerdörr i byggnader.

Handelsnamn

ND61, ND63, ND72 respektive ND82

Typgodkännande C900673 | utgåva 2 | 2023-05-14

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

+46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1187666

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Akred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandmotstånd klass EI ₂ 15 enligt EN 13501-2:2016	5:231
Brandmotstånd klass EI ₂ 30 ¹⁾ enligt EN 13501-2:2016	5:231
Brandmotstånd klass EW 30/EW 60 enligt EN 13501-2:2016	5:231
Brandmotstånd klass EW 120 ²⁾ enligt EN 13501-2:2016	5:231
Brandgastäthet klass S _a enligt EN 13501-2:2016	5:231
Brandgastäthet klass S ₂₀₀ ³⁾ enligt EN 13501-2:2016	5:231

¹⁾ Gäller dörr ND72 och ND82.

²⁾ Gäller dörr ND61 och ND63 utan tätningslist i dörrbladets fals.

³⁾ Gäller dörr ND61 och ND63 med tätningslist i dörrbladets fals samt dörr ND72 och ND82.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning NGSD, 815-9104-0-01 utg. 3 daterad april 2023.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 210-98-0232 daterad 2005-04-04, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.


Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Robust AB, Kungsvägen 60, 682 90 Nykroppa, Sverige

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt/etikett på varje levererad dörr och omfattar:

Innehavare	Robust AB
Tillverkningsställe	Nykroppa
Produktens typbeteckning	t.ex. ND61
Ordernummer	nr
Typgodkännandets nummer	C900673
Egenskaper	t.ex. EI ₂ 15, EW 60, S ₂₀₀
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Klassifikationsrapport O100408-159756-3rev1 från RISE.

Kommentarer

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2022-05-20.

Giltighet

Giltigt till och med 2027-05-19.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Martin' followed by a stylized flourish.

Martin Tillander