

I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) Nr 305/2011 av den 9 mars 2011 (Byggproduktförordningen eller CPR), omfattar detta intyg byggprodukterna

Ytterdörrar med brandmotstånd och/eller brandgastäthet

för användning i brand och/eller brandgasavskiljning och/eller utrymningsvägar, med specifikation och prestanda som anges på sida 2 i detta certifikat.

Produktnamn: NGSD Fire/RC3, varianter ND12, ND22 och ND32

placerade på marknaden under namnet eller varumärket

Robust Ståldörrar AB

680 90 Nykroppa, Sverige

och producerade vid tillverkningsstället

Robust Ståldörrar AB, Kungsvägen 60, 680 90 Nykroppa

Detta intyg bekräftar att alla villkor angående bedömning och utvärdering av kontinuitet av prestanda, beskriven i bilaga ZA till standarden

EN 16034:2014

enligt system 1 för de prestanda som anges i detta intyg tillämpas, och att tillverkningskontrollen i fabrik utförd av tillverkaren är bedömd för att säkerställa

kontinuitet av byggproduktens prestanda.

Detta intyg utfärdades första gången 2020-02-07 och förblir giltigt så länge som varken den harmoniserade standarden, byggprodukten, AVCP-metoderna för bedömning eller tillverkningsförhållandena i fabriken inte modifieras väsentligt, såvida inte intyget tillfälligt eller slutgiltigt återkallats av det anmälda produktcertifieringsorganet.

Utfärdat av anmält organ 0402

Giltighet på detta intyg kan verifieras på vår hemsida.

Martin Tillander
Chef produktcertifiering

Specifikation

Gångjärnshängd enkelbladig dörr av stål med isolering av stenull, anslagströskel av stål eller kombination av stål och trä. Med eller utan dörrstängare, extralås, dörröga, ringklocka och nyckeltub. Max. storlek för dörr ND12, ND22 och ND32 är B×H 1100×2200 mm, alternativt B×H 1000×2100 för dörrar med brandgastäthet och med tätningslist enbart i karmen. Detaljerad information om dörrarna framgår av klassifikationsrapport 8P09947-3. Dörrarna omfattas av EN 14351-1.

Prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda
Brandmotstånd (för brandavskiljning): E: EI1: EI2: EW:	- - 15, 30 30, 60
Brandgastäthet (endast där brandgastäthet är föreskrivet)	S _a S ₂₀₀
Självstängning (endast för självstängande dörrar med brandmotstånd och/eller brandgastäthet)	C (dörr med dörrstängare)
Beständighet för självstängning (endast för självstängande dörrar med brandmotstånd och/eller brandgastäthet)	5 (dörr enligt rapport 9P06532)