

Branddörr/lucka BYR/BYL – A 90

Innehavare/Utfärdat för

Robust Ståldörrar AB

680 90 Nykroppa

Organisationsnummer: 556072-5995

Tel: 0590-187 00, Fax: 0590-418 27

E-post: info@robust.se , Hemsida: www.robust.se

Produktbeskrivning

Branddörr BYR/lucka BYL, enkeldörr eller lucka av stål isolerad med stenull, max. B×H 13×26M. Brandteknisk klass A 90 och brandgastäthet klass S_a (endast dörr BYR).

Avsedd användning

Brandavskiljande och/eller brandgastät innerdörr respektive brandavskiljande lucka i byggnader.

Handelsnamn

Branddörr BYR, Lucka BYL

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass A 90	5:2311, andra stycket
Brandgastäthet klass S _a * (enligt SS-EN 13501-2)	5:231
Dörren/luckan får användas i brandcellsgräns där kravet är högst EI 90	5:534

* Gäller dörr enligt rapport 8P06771-1 eller 8P06771-4 med max. modulmått B×H 11×22.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning – Enkeldörr, pardörr och lucka. Karm typ A, B & C, nr. 815-9037-0-01, utgåva 13, daterad november 2018.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 210-98-0232, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Robust Ståldörrar AB, Nykroppa

Typgodkännande SC0562-10 | 2020-09-04

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16-20




2P03791



Åkred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad dörr/lucka och omfattar:

Innehavare	Robust Ståldörrar AB
Tillverkningsställe	Nykroppa
Produktens typbeteckning	BYR/BYL
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum
Typgodkännandets nummer	SC0562-10
Egenskaper	t. ex. A90, S _a
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapport nr. PX02396 och P802744 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut samt rapporter 8P06771-1 och 8P06771-4 från RISE.

Ritningar enligt "Ritningsförteckning för dörr BYR/lucka BYL - A 90" daterad 2020-02-24.

Kommentarer

Monteringsanvisning ska medfölja varje dörr/lucka som levereras.

I dörren/luckan ingående stenullsisolering förutsätts vara CE-märkt och uppfylla kraven för klass A1 eller A2-s1,d0 enligt SS-EN 13501-1.

Dörrar, inte luckor, som används där kravet är högst A 60 kan utföras med en öppen springa vid dörrens underkant av max. 10 mm. Detta gäller även dörrar i klass S_a. Dörrar och luckor i klass A 90 får ej förses med öppen springa i underkant.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2016-06-08, med projektnummer 6P04769.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2025-09-03.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Johan Åkesson