

I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) Nr 305/2011 av den 9 mars 2011 (Byggproduktförordningen eller CPR), omfattar detta intyg byggprodukterna

Ytterdörrar med brandmotstånd och/eller brandgastäthet

för användning i brand och/eller brandgasavskiljning och/eller utrymningsvägar, med specifikation och prestanda som anges på sida 2 i detta certifikat.

Produktnamn: ND61, ND63, ND72 och ND82

placerade på marknaden under namnet eller varumärket

Robust AB

682 90 Nykroppa, Sverige

och producerade vid tillverkningsstället

Robust AB, Kungsvägen 60, 682 90 Nykroppa, Sverige

Detta intyg bekräftar att alla villkor angående bedömning och utvärdering av kontinuitet av prestanda, beskriven i bilaga ZA till standarden

EN 16034:2014

enligt system 1 för de prestanda som anges i detta intyg tillämpas, och att tillverkningskontrollen i fabrik utförd av tillverkaren är bedömd för att säkerställa

kontinuitet av byggproduktens prestanda.

Detta intyg utfärdades första gången 2022-06-13 och förblir giltigt så länge som varken den harmoniserade standarden, byggprodukten, AVCP-metoderna för bedömning eller tillverkningsförhållandena i fabriken inte modifieras väsentligt, såvida inte intyget tillfälligt eller slutgiltigt återkallats av det anmälda produktcertifieringsorganet.

Utfärdat av anmält organ 0402.

Detta intygs giltighet kan verifieras på RISE hemsida.



Martin Tillander

Enhetschef produktcertifiering

Intyg 0402-CPR-C500267 | utgåva 4 | 2025-05-20

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 50115 Borås

+46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1315700

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.

Specifikation

Gångjärnshängd enkel- eller parbladig dörr av stål med isolering av stenull, anslagströskel av stål, trä eller kombination av stål och trä. Med eller utan dörrstängare, elektrisk uppställningsanordning med dörrhållarmagnet, extralås, dörröga, ringklocka, nyckeltub och panikbeslag. Detaljerad information om dörren, exempelvis max. storlek för olika brandtekniska klasserna för respektive dörrtyp, framgår av klassifikationsrapport O100408-159756-3rev3. Dörrarna omfattas av EN 14351-1.

Prestanda

Väsentlig egenskap	Prestanda
Brandmotstånd (för brandavskiljning): E: EI ₁ : EI ₂ : EW:	- - 15, 20, 30 30, 60, 120
Brandgastäthet (endast där brandgastäthet är föreskrivet)	S _{a3} S ₂₀₀
Förmåga att frisläppa (endast produkter som står uppställda med elektrisk uppställningsanordning)	Frisläpper
Beständighet för förmåga att frisläppa	Bibehåller förmåga att frisläppa
Självstängning (endast för självstängande dörrar med brandmotstånd och/eller brandgastäthet)	C (dörr med dörrstängare)
Beständighet för självstängning (endast för självstängande dörrar med brandmotstånd och/eller brandgastäthet)	5 (dörr enligt rapport 9P06532 och utlåtande P114667-1)